



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РАМЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» августа 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2307/390-50/202-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Раменское

(место составления акта)

Акт контрольного (надзорного) мероприятия
(инспекционного визита)
(плановый /внеплановый)

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии с решением № 2307/390-50/202-В/РВП от 22.08.2023 года, учетный номер: № 50230061000207336870

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Внеплановая выездная проверка проведен в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора.

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Внеплановая выездная проверка проведена:

1) Котова Анастасия Алексеевна, государственный инспектор Раменского городского округа Московской области по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководящих групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению внеплановой выездной проверки были привлечены специалисты: не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, специальность);

5. Внеплановая выездная проверка проведена в отношении: здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Внеплановая выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, корп. 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГАПОУ МО "Профессиональный Колледж "Московия" ИНН: 5003091358, ОГРН 5115003000240

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное наименование налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Внеплановая выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «30» августа 2023 г., 16 час. 00 мин.

по «31» августа 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки. при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня / 2 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «30» августа 2023 г., 16 час. 00 мин.

по «31» августа 2023 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, корп. 3

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: —

2) осмотр

в следующие сроки:

с «30» августа 2023 г., 16 час. 10 мин.

по «31» июля 2023 г., 15 час. 40 мин.

по месту: Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, корп. 3

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

- представленные контролируемым лицом:

1) рабочий проект (проектная документация) на объект

2) распорядительный документ о назначении руководителя на должность;

3) распорядительные документы о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

4) документы о прохождении обучения лиц мерам пожарной безопасности осуществляемые по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам;

5) проектная документация имеющихся систем противопожарной защиты зданий и сооружений;

6) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

7) договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;

8) документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками;

9) инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ;

10) акты принятых выполненных работ по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей в случае пожара и управление эвакуацией

11) Протоколы испытаний пожарных гидрантов 30.08.2023 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам внеплановой выездной проверки установлено:

- список о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нарушении) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

уполномоченным органом Российской Федерации, о нахождении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

Выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с истечением срока службы, установленного изготовителем (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации осуществлялся в 2009 году) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

2. Здание образовательного учреждения оснащено безадресной системой пожарной сигнализации, что не соответствует требованиям (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А1, таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

3. Двери лестничных клеток в здании образовательного учреждения не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворе (1-ый этаж – выход из помещения столовой; 3-й этаж – учебный класс; 4-й этаж – учебный класс №401) (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

4. Фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями на объекте защиты не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности. Исходя из протокола №09/06/21 – СОУЭ от 18.06.2021 года, СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями на объекте защиты не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (4 этаж – коридор, пом.№407, пом. №403, пом. №404; 3 этаж - пом. №301, пом. №302, пом. №310, пом. №305, пом. №307; 2 этаж – библиотека, пом. №204, пом. №203, коридор, пом. №202; 1 этаж – столовая, горячий цех, коридор около поста охраны, пом. №101; подвал – раздевалка, коридор) (ч.1, ч.2 ст. 1, ч.1, ч.3 ст.4, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

5. Здание образовательного учреждения не в полном объеме оборудовано системой пожарной сигнализации (фактически отсутствуют пожарные извещатели в тамбур на 4 – ом этаже; подвальное помещение) (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.4.1, п.4.2, п.4.4, таблица 3 СП. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»);

6. В подвальном помещении здания образовательного учреждения допускается применение тепловых пожарных извещателей, что не соответствует требованиям, т.к. температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее на поздних стадиях горения (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.2.1 - п.6.2.5 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

7. В здании (сооружении) спортивного зала отсутствует система оповещения людей при пожаре (п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6; ст. 54, ст.84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.1, табл. 1, табл.2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

8. В здании мастерских отсутствует система оповещения людей при пожаре (п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6; ст. 54, ст.84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.1, табл. 1, табл.2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

9. Здания (сооружения) гаражей не оборудованы системой пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.4.1, п.4.2, п.4.4, таблица 1 СП. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»);

10. В помещении актового зала система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии в части монтажа ЛДПИ (фактически линейные дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии более 0,6 м. от перекрытия) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.6.6.18 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

11. В помещении пожарного поста (диспетчерской) источники бесперебойного электропитания расположены на высоте более 1,8 м. от уровня пола (п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.5.13 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

12. Настенные речевые оповещатели в здании образовательного учреждения располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 54, ст.84 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

13. Должностные лица организации допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (п.3 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»).

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол о броне проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), фото- и видеоматериалы проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Раменского городского округа Московской области по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области А.А. Котова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)



Котова Анастасия Алексеевна, государственный инспектор Раменского городского округа Московской области по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области, телефон 8-929-087-20-48
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления):

«31» 08 2023 г. 15 час. 30 мин. Котова Анастасия Алексеевна

подпись контролируемого лица или его представителя

Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

«___» 20___ г. ___ час. ___ мин. _____

подпись должностного лица, проводившего проверку

Акт проверки с приложениями направлен:

(дата, № почтового отправления и № заказного письма)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

