



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, владение 34 Тел/факс: (499) 743-02-72, (495) 334-95-20

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

140100, Московская область, г.о. Раменское, ул. Вокзальная, д. 13

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2307/390-50/202-В/ПВП

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора, номер документа)

вручается: ГАПОУ МО "Профессиональный Колледж "Московия"

(наименование муниципального образования, наименование государственного учреждения, наименование юридического лица)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Раменского городского округа по пожарному надзору Данилова А.А. № 2307/390-50/202-В/РПВ от «22» августа 2023 года государственным инспектором Раменского городского округа Московской области по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Котовой Анастасией Алексеевной проведена выездная проверка по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, корп. 3

(адрес места проведения мероприятия)

в ходе которого присутствовал(ли): начальник отдела по комплексной безопасности ГАПОУ МО "Профессиональный Колледж "Московия" Озеров Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество (полностью или частично указываются только в документе) (подпись) (подпись))

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с истечением срока службы, установленного изготовителем (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации осуществлялся в 2009 году)	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	16.06.2024 г.	

2	Здание образовательного учреждения оснащено безадресной системой пожарной сигнализации, что не соответствует требованиям	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А1, таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	16.06.2024 г.	
3	Двери лестничных клеток в здании образовательного учреждения не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворе (1-ый этаж – выход из помещения столовой; 3-й этаж – учебный класс; 4-й этаж – учебный класс №401)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	16.06.2024 г.	
4	Фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями на объекте защиты не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности. Исходя из протокола №09/06/21 – СОУЭ от 18.06.2021 года, СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: фактический уровень звукового давления, развиваемый пожарными оповещателями на объекте защиты не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (4 этаж – коридор, пом.№407, пом. №403, пом. №404; 3 этаж – пом. №301, пом. №302, пом. №310, пом. №305, пом. №307; 2 этаж – библиотека, пом. №204, пом. №203, коридор, пом. №202; 1 этаж – столовая, горячий цех, коридор около поста охраны, пом. №101; подвал – раздевалка, коридор)	ч.1, ч.2 ст. 1, ч.1, ч.3 ст.4, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	16.06.2024 г.	
5	Здание образовательного учреждения не в полном объеме оборудовано системой пожарной сигнализации (фактически отсутствуют пожарные извещатели в тамбур на 4 – ом этаже; подвальное помещение)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.4.1, п.4.2, п.4.4, таблица 3 СП. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	16.06.2024 г.	
6	В подвальном помещении здания образовательного учреждения допускается применение тепловых пожарных извещателей, что не соответствует требованиям, т.к. температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее на поздних стадиях горения	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.2.1 - п.6.2.5 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной	16.06.2024 г.	

		защиты. Нормы и правила проектирования»		
7	В здании (сооружении) спортивного зала отсутствует система оповещения людей при пожаре	п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6; ст. 54, ст.84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.1, табл. 1, табл.2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	16.06.2024 г.	
8	В здании мастерских отсутствует система оповещения людей при пожаре	п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6; ст. 54, ст.84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.1, табл. 1, табл.2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	16.06.2024 г.	
9	Здания (сооружения) гаражей не оборудованы системой пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.4.1, п.4.2, п.4.4, таблица 1 СП. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	16.06.2024 г.	
10	В помещении актового зала система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии в части монтажа ЛДПИ (фактически линейные дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии более 0,6 м. от перекрытия)	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.6.6.18 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	16.06.2024 г.	
11	В помещении пожарного поста (диспетчерской) источники бесперебойного электропитания расположены на высоте более 1,8 м. от уровня пола	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.5.13 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	16.06.2024 г.	
12	Настенные речевые оповещатели в здании образовательного учреждения располагаются на расстоянии менее 150 мм от по-	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6, ст. 54, ст.84 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-	16.06.2024 г.	

	толка	опасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
13	Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности	п.3 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	16.06.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего ОП в т.о.
Жуковская Татьяна А.А.

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения)

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР
по Раменскому городскому округу УНД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области
старший лейтенант внутренней службы Котова А.А.

(подпись, фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения, наименование должности, наименование подразделения)

(подпись)